

Materialer anvendt i Door System A/S hængslede EI260 branddøre og deres reaktion ved brand:

Materiale	Brandklassifikation (reaktion ved brand iht. EN 13501-1)	
	Primærklasse	Tillægsklasse
Stål	A1	-
Brandbatts	A1	-
Brandgips	A1	-
Promatect	A1	-
Brandvindue	A2	S1, d0
Fugemasse	E	-
Brandpasta	E	-
Låsekasser	Grade 1	-

Ovenstående dokumentation viser, at de fleste af materialerne er A1 (hvilket er bedre end A2-s1,d0). Vi benytter enkelte tætningslister og fugemasser, der ikke opfylder kravet A2-s1,d0, men det er tilladt iht. "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" (Trafik- og Byggestyrelsen 2016), afsnit 3.1.3 (se nedenstående) forudsat, at materialerne var monteret i den testede dør, hvilket de var.

Uddrag fra "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 3.1.3:

Tætningslister/fugemasser kan anvendes i samlinger, false og anslag, selv om de ikke opfylder reaktion på brand kravene for produkterne i den bygningsdel, hvori de indgår, under forudsætning af, at de pågældende tætningslister/fugemasser ved prøvningen for brandmodstandsevne var monteret som forudsat og ikke medførte svigt af integritet inden for bygningsdelens klassifikationstid. Det er altså altid vigtigt at sikre at leverandørens monteringsanvisninger følges.