


Kommende nye brandklasser for branddøre

De kendte BS og BD brandklasser bliver ændret til EI60 og EI30 brandklasser. Dette skyldes, at de nationale standarder bliver erstattet med europæiske standarder. Efter en overgangsperiode på 3 år er det ikke længere muligt at købe branddøre iht. til de gamle brandklasser BS og BD. De nye branddøre skal CE-mærkes, og de CE-mærkede døre kan købes fra 1/9-2016.



Harmoniserede standarder gælder i alle EU-lande og afløser de nationale standarder. Ved at følge de harmoniserede standarder, sikrer man at kravene i EU-direktiverne bliver overholdt.

Hvad betyder de nye standarder:

Branddørene har godkendelserne EI₂₃₀ og EI₂₆₀.

Alle EI₂₃₀ og EI₂₆₀ døre skal være brandtestet fra begge sider og godkendt på et certificeret laboratorium. Da ordningen er europæisk kan godkendte branddøre frit købes og sælges i hele Europa.

Branddørenes godkendelsesmærke er CE-mærket. CE-mærket betyder også, at fabrikanten er underlagt kvalitetskontrol fra et certificeret organ, kontrollen bliver foretaget én gang årligt.

Den nationale standard:

Branddørene har godkendelserne BD30 og BS60. Dørene kan vælges at blive produceret iht. en standard eller at blive brandtestet fra én side på et certificeret laboratorium. Der er mulighed for at få godkendelsen til at omfatte efterfølgende vurderinger/udtalelser foretaget af et certificeret laboratorium. Branddørenes godkendelsesmærke er overensstemmelsesmærket DS.